

НОРМАТИВНЫЕ СРОКИ СЛУЖБЫ НЕКОТОРЫХ СООРУЖЕНИЙ И СЕТЕЙ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ
(УТВЕРЖДЕНЫ ЦСУ СССР, МФ СССР, ГОСПЛАНОМ СССР 28 ФЕВРАЛЯ 1972 Г. N 9-17-ИБ)

№ шифра	Основные разделы, группы	Средние нормативные сроки службы (годы)
1	2	3
20310	Водоприемные сооружения (артезианские скважины) для закрытых источников с погружными и глубинными насосами	25
20311	Водоприемные сооружения (артезианские скважины) для закрытых источников с эрлифтами	25
Резервуары, заземленные для чистой воды и нейтральных жидкостей:		
20325	железобетонные	50
20326	кирпичные	30
20327	металлические	30
Водонапорные башни:		
20328	кирпичные и железобетонные	70
20329	металлические	30
20330	деревянные	20
Колодцы:		
20338	деревянные	15
20339	кирпичные	30
20340	железобетонные	60
Канализационные сети (коллекторы и уличная сеть с колодцами и арматурой):		
30101	керамические	50
30102	железобетонные, бетонные и чугунные	40
30103	асбестоцементные	30
Сети водопровода с колодцами, колонками, гидрантами и прочим оборудованием (включая водоводы):		

30104	асбестоцементные	20
30105	стальные	30
30106	чугунные	70